

ブラックスタート機能公募(2028年度向け)の 意見募集でいただいたご意見に対する回答一覧

関西電力送配電株式会社

意見募集でいただいたご意見に対する回答

NO	種類	該当項目	意見	回答
1	要綱	第4章 入札単位および募集規模（2）	BSに必要なkWhは容量市場の期待容量から控除することが記載されているが、BS機のkWhを確保することで、同じ池の水を使用するBS機以外の揚水発電機の期待容量も減少する場合は、この期待容量減少による容量取入の減少分を補填頂きたい。	BS機が容量市場へ入札する際はBSに必要なkWhを控除して入札が必要ですが、具体的な必要kWhの控除方法については電力広域的運営推進機関にお問い合わせください。
2	要綱	第4章 入札単位および募集規模（2）	数値の変更については、仮に確保すべき容量が増える場合には、設備上の対応可否やそれにかかる費用負担、対応開始日等協議する事項があると認識しているため、以下内容に記載変更願う。 変更前：「系統状況の大きな変更等により、必要電力(kW)および必要電力量(kWh)が変更となる場合があります。その場合は、変更後の数値を速やかに通知いたします。」 変更後：「系統状況の大きな変更等により、必要電力(kW)および必要電力量(kWh)が変更となる可能性が生じた場合、当社は変更後の想定値を連携し、対応について協議いたします。」	第4章（2）の記載内容は、BS公募開始から落札後の契約書締結までの期間を対象としています。仮に数値が変更となった場合には、技術検討における協議や契約協議の中の議題の1つとして対応させていただきますので、ここでは通知のみと記載させていただき、文言の修正は不要と考えています。また、契約締結後から実需給年度までの間変更があった場合は、再契約等の協議が必要と考えています。
3	契約書	第6条 運用要件（4）	訓練を実施するか否かはどのタイミングで分かるのか、またいつ頃までに甲に通知されるのかスケジュール感をご教示頂きたい。（訓練を実施しない場合は起動試験の計画や実施時期の調整が必要、また作業停電票の処理も必要となるため。）	訓練実施の要否は実需給年度の年間停電調整前（2028年度向けの場合は2027年に実施する年間停電調整時）に通知致します。
4	契約書	第22条 反社会勢力の排除	反社会勢力に関する契約解除の権利は、乙だけではなく、甲にも与えられるべきと考えるため、記載変更をお願いします。	ご意見を踏まえ修正させていただきます。