

発電設備の当社電力系統への連系に対するご案内

拝啓 時下ますますご隆盛のこととお喜び申し上げます。

さて、2020年1月21日付でお申込みいただきました発電設備の当社電力系統への連系の申込みは 2020年4月2日を以って承諾しましたので、以下のとおりご案内いたします。

敬具

1. 申込み内容

受電場所 : 堺市 堺区
大仙 中町

発電者名 : 他社 小売

契約受電電力 : 0.7 kW
(受付番号 : 24-T0033)

2. 系統連系に係る技術要件との適合状況

当該発電設備における「(低圧用)保護継電器整定値一覧表」の値は、「電気設備に関する技術基準を定める省令」(平成9年通商産業省令第52号)、「電気設備の技術基準の解釈」、「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」、「送配電等業務指針」、「系統連系技術要件〔託送供給等約款別冊〕」および「系統アクセス検討に関する通達」に適合していると認められます。

当社電力系統に発電設備等を連系する際、当社は基本的に立会いを行いませんので、申込みいただきました「(低圧用)保護継電器整定値一覧表」および「屋内配線(受電点からPCSまで)による電圧上昇の簡易計算書」(逆潮流ありの場合)に記載いただいた整定値で確実に工事施工いただくとともに、当該資料を保管ください。立会いが必要な場合は、別途担当箇所より連絡いたします。

3. 系統連系に必要な当社の工事概要および発電契約者さまの負担額

工事概要	計器取替等の工事
発電契約者さま負担額	0 円 (税込)

<系統連系に係る承諾について>

当該発電設備における変更が生じた場合は、この限りではありません。

以上