

## 当社設備の不具合による黒部峡谷鉄道の運休について

2022年8月1日  
関西電力送配電株式会社

昨日午前11時30分頃、当社設備に不具合（変電設備の絶縁不良）が発生したことにより黒部峡谷鉄道株式会社（以下、黒部峡谷鉄道）の変電所への送電が停止し、その影響により、昨日の午後以降本日まで、黒部峡谷鉄道が運休しています。

なお、本日中に送電は再開する見込みです。

今回の設備不具合により、お客さまや黒部峡谷鉄道をはじめ、多くの皆さまにご迷惑をおかけしていることとお詫び申し上げます。

以 上