２０２５年度 主要調達計画（関西電力送配電 制御設備 資機材）

【関西電力送配電 制御設備 資機材】 ※計画内容（仕様、数量、納工期等）の変更・中止や公開時点で調達手続きが完了している場合があります。取引に際しては、取引先登録審査が必要であり、詳細はＨＰ「資材調達情報」をご覧ください。

NO	区分	品目名	仕様	数量	単位
1	資機材	オシロ装置		3	台
2	資機材	保全情報集約装置		1	台
3	資機材	PCM電流差動搬送保護継電装置	５００ｋＶ ３端子	4	面
4	資機材	PCM電流差動搬送保護継電装置	２７５ｋＶ ３端子	6	面
5	資機材	ＩＰ型送電線保護継電装置	１５４ｋＶ 電源端	11	面
6	資機材	ＩＰ型送電線保護継電装置	１５４ｋＶ 負荷端	2	面
7	資機材	ＩＰ型送電線保護継電装置	７７ｋＶ 電源端	31	面
8	資機材	ＩＰ型送電線保護継電装置	７７ｋＶ 負荷端	17	面
9	資機材	事故追従型回線選択保護継電装置	７７ｋＶ 事故追従形 電源端・可変電源端	4	面
10	資機材	事故追従型回線選択保護継電装置	７７ｋＶ事故追従形 負荷端	2	面
11	資機材	単母線保護継電装置	１２Ｆｅ以下 Ｊ２７無	4	面
12	資機材	単母線保護継電装置	８Ｆｅ以下 Ｊ２７無	6	面
13	資機材	過電流保護継電装置	２回線実装	2	面
14	資機材	方向距離保護継電装置	ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾕﾆｯﾄ１回線実装７９付	3	面
15	資機材	１：Ｎ遠方監視制御装置（ＩＰ方式）	標準タイプ	3	面